

仕 様 書

機器名				
品 名	(例示品)	数量	要 求 仕 様	備 考
【機械本体】 スポットエアコン (スポットクー ラー)	(株) スイデン SS-45EL-3 (株) ナカトミ SPC-48S	8 台	① 冷房能力60H z : 4.0 k W以上であること ② 吹き出し口が二口以上であること ③ 三相200Vで作動すること ④ 消費電力は2, 7 k W以下であること ⑤ 吹き出し口の首は可動すること (手動、自動どちらでも可)	
【付属品】				
共通事項				
納 期	令和9年3月12日			
納 品 場 所	佐世保高等技術専門校 自動車整備科実習場 (長崎県北松浦郡佐々町小浦免1572-26)			
付帯工事の有無	無し			
納 入 条 件	運搬、取扱説明を行うこと。			
そ の 他	例示品または上記要求仕様を満たすもの (同等品) を納品すること。			