

GHP(ガスヒートポンプ)定期点検項目表

メーカー	馬力	室外機型式	点検内容	設置場所
三菱重工	13	GCRP3553MT1(2台)	○:点検・調整・補充	管理棟
	16	GCRP4502MA2(4台)		
	20	GCRP5602MA2(5台)		
	13	GCRP3553MT1(3台)		実習棟
	16	GCRP4501MA3(1台)		
実 施 項 目				備考
1	点火プラグの点検			○
2	エアーエレメントの点検			○
3	エンジンオイル量点検			○
4	オイルフィルター点検			○
5	冷却水量点検			○
6	圧縮機冷媒漏れ			○
7	バルブクリアランス点検			○
8	排気の状態			○
9	オイル漏れ			○
10	燃料ホース点検			○
11	ホース類点検			○
12	圧縮機取付、異音			○
13	冷媒の漏れ			○
14	コンプレッサーベルトの点検			○
15	配線カプラーの接続緩み点検			○
16	騒音			○
17	振動			○
18	外観			○
19	ドレン充填石			○
20	ブローバイフィルター			○
21	ミキサー			○
22	タイミングベルト			—