

別紙４ 設備諸条件一覧表

		内容（県施工内容）	備 考
建 築	床	コンクリート金ゴテ押え F L - 100mm	
	巾木	なし	
	壁	店舗内：軽量鉄骨下地＋石膏ボード貼り（素地のまま） 店舗外：クロスベンキ	対象の壁は別紙２ 出店場所図参照
	柱型	RC（素地のまま）	
	天井	なし	天井を設置する場合、県設備の点検のため、 運営者負担にて天井点検口を設置していただきます。
	サイン等	なし	位置、サイズ、デザイン等は要協議
	建具	東側：自動両引き分け框扉 W：1,800、FIX窓 西側：自動片引き框扉 W：1,000	対象の建具は別紙２ 出店場所図参照 建具の仕様及び位置については、県と協議可
	ブラインド・カーテン等	なし	
電 気 設 備	幹線設備	店舗内開閉器ボックス設置 単相３線 210V-105V 37.5kVA 3相３線 210V 47.5kVA	県工事で標準容量計量メーター設置 分電盤の位置は別紙２ 出店場所図参照 位置の変更については、県と協議可
	誘導灯設備	大部屋における法定設備で標準配置	
	照明	なし	
	非常照明	大部屋における法定設備で標準配置	
	非常放送	大部屋における法定設備で標準配置	
	カットオフリレー用配線	店舗内端子盤	
	火災報知設備	大部屋における法定設備で標準配置	
	火災時空調停止信号配線	店舗内端子盤までの配線は県工事	端子盤の位置は別紙２ 出店場所図参照 位置の変更については、県と協議可
	電話（メタル配線）	県庁内線電話機用配線10Pを店舗内端子盤止め、外線用は、 MDFから店舗内端子盤までの空配管１本（φ22）	端子盤の位置は別紙２ 出店場所図参照 位置の変更については、県と協議可
	情報（光配線）	MDFから店舗内端子盤までの空配管１本（φ22）	端子盤の位置は別紙２ 出店場所図参照 位置の変更については、県と協議可
	テレビ共聴設備	MDFから店舗内端子盤までの空配管１本（φ22）	端子盤の位置は別紙２ 出店場所図参照
	入退室管理・機械警備	なし（シリンダー錠管理）	非常時（火災時等）の立ち入りのため、県も 鍵を保有します。
空 調 換 気 設 備	空調設備	なし	
	給気設備	標準仕様の給気設備を実装（6m ³ /h/m ² 、外気処理済み）	CO2濃度による外気導入量制御を実施
	排気設備	標準仕様の排気設備を実装（6m ³ /h/m ² ）	給気連動で同風量
	排気設備（フライヤー）	なし	長崎市消防局との協議により認可された室内 循環型のフライヤーについては設置可
	冷凍冷蔵庫設備	なし	
	空調ドレン排水設備	隣接機械室内より取出し キャップ止め 50A	配管スリーブ位置は別紙２ 出店場所図参照
	冷凍冷蔵庫ドレン排水設備	直下階機械室内より取出し キャップ止め 65A	配管スリーブ位置は別紙２ 出店場所図参照
	【参考】外気条件	夏期 温度33.5℃DB、湿度62%RH 冬期 温度1.9℃DB、湿度55%RH	県庁舎設計値
	【参考】室内湿度	夏期 温度28.0℃DB、湿度成行き 冬期 温度19.0℃DB、湿度40%RH	県庁舎設計値
	【参考】外気導入量	6m ³ /h/m ² （人員密度0.2人/m ² 、外気導入量30 m ³ /h・人相当）	県庁舎設計値
給 排 水 衛 生 設 備	給水設備（上水）	店舗区画天井内バルブ止め 25A パルス発信器付水量器設置	配管スリーブ位置は別紙２ 出店場所図参照
	都市ガス設備	不可	
	雑排水設備	店舗区画床上プラグ止め 100A	配管スリーブ位置は別紙２ 出店場所図参照
	通気設備	店舗区画天井内プラグ止め 65A	配管スリーブ位置は別紙２ 出店場所図参照
	給湯設備	なし	
	消火器	なし	