

【別表1】各施設の電気設備状況等一覧

施設名	予定契約電力[kW]	予定使用電力量[kWh]	受電設備の総容量	高圧コンデンサ取付容量	常用自家発電設備の有無	蓄熱設備の有無	需給地点	計量地点	保安責任分界点	財産分界点
大浜・金水トンネル	36	149,100	300	無	無	無	長崎県が建物壁面に設置した受電用負荷開閉器の1次側端子	長崎県が構内に設置した1号柱	需給地点に同じ	需給地点に同じ

【別表2】入札見積条件（予定契約電力・予定期率・予定使用電力量）

施設名	月次	予定契約 電力 [kW]	予定期率 [%]	予定使用電力量 [kWh]					
				夏季	ピーク	夏季昼間	その他季 昼間	夜間	計
大浜・金水ト ンネル	4月	36	93	13,900	0	0	0	0	13,900
	5月	36	94	13,900	0	0	0	0	13,900
	6月	36	94	12,900	0	0	0	0	12,900
	7月	36	93	14,400	0	0	0	0	14,400
	8月	36	93	13,900	0	0	0	0	13,900
	9月	36	93	13,200	0	0	0	0	13,200
	10月	36	93	13,400	0	0	0	0	13,400
	11月	36	93	10,900	0	0	0	0	10,900
	12月	36	93	10,500	0	0	0	0	10,500
	1月	36	93	10,800	0	0	0	0	10,800
	2月	36	93	10,000	0	0	0	0	10,000
	3月	36	92	11,300	0	0	0	0	11,300
	計			149,100	0	0	0	0	149,100

夏季
夏季
夏季